



	Sandsmyra 38 - 40 Lillesand kommune Vann- og avløpsplan Plan		Informasjon for oppdragsfører: Utarbeidet av: 		Anns. S. Engedal Linn ref.: 27.06.2018 HH VBA Dato Fags. (Kontnr.) (Løst)	Prosjekt nr.: 17152 (NO201) Anns. Vnr. 3155 Plan nr.: Målestokk 1:200 (A1) Tegningsnr.: H001	Rev.: Rev. nr.: Rev. dato:																								
<p>MERKNADER</p> <p>Ekisterende kummer og ledninger som skal tilknyttes, må frengroves og kontrolleres før graftearbeidene tar til. Rør- og graftearbeid skal utføres etter kommunens krav og spesifikasjoner. Det vises spesielt til etatens egne typetegninger eller standardtegninger.</p> <p>Når annet ikke er oppgitt gjelder: Stikk til tomte: VL 32 PE, SP 110 PVC rødbrune. Sukkleddinger: OV 160 PVC sorte</p>																															
<p>TEGNFORKLARING</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Vannledning</td> <td style="width: 15%;">—</td> <td style="width: 15%;">Prosjekterte</td> <td style="width: 15%;">—</td> <td style="width: 15%;">Ekisterende</td> <td style="width: 15%;">—</td> <td style="width: 15%;">Trasse nummer</td> <td style="width: 15%;">—</td> </tr> <tr> <td>Spillvannledning</td> <td style="color: green;">—</td> <td>OK/ISK/VK</td> <td style="color: green;">—</td> <td>OK/ISK/VK</td> <td>OK/ISK/VK</td> <td>VA-999</td> <td>VA-999</td> </tr> <tr> <td>OV utløp av drift</td> <td style="color: blue;">—</td> <td>GS</td> <td style="color: blue;">—</td> <td>GS</td> <td>GS</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Vannledning	—	Prosjekterte	—	Ekisterende	—	Trasse nummer	—	Spillvannledning	—	OK/ISK/VK	—	OK/ISK/VK	OK/ISK/VK	VA-999	VA-999	OV utløp av drift	—	GS	—	GS	GS		
Vannledning	—	Prosjekterte	—	Ekisterende	—	Trasse nummer	—																								
Spillvannledning	—	OK/ISK/VK	—	OK/ISK/VK	OK/ISK/VK	VA-999	VA-999																								
OV utløp av drift	—	GS	—	GS	GS																										